



## 東与賀町ふれあい館 備品 (照明)

平成28年4月現在

品名	規格	数量	備考
1Kw MF		16	C型20A用コネクタ
1Kw C-8		19	C型20A用コネクタ
500w DF		22	C型20A用コネクタ
500w CEC		8	
650w ITO		8	
750w SF 36度		2	
750w SF 50度		4	
1kw PIS		2	
ディスクマシン		2	雲・雪・雨
先玉 4・6・8・10		各2	
先玉 Zoom		1	
波マシン		2	
オーロラマシン		1	
S p o x		2	
ミラーボール		1	
バンドア		2	
ピンスポットライト	Z-II	2	
スタンド		14	上手Froにその他6本
ベース		10	
F r o			3台3列 3Cir 3kwユニット
C L		18	3台3Cir 3kwユニット
1Sus			6Cir 3Kwユニット
2Sus			6Cir 3Kwユニット
S C		9	上下コンモ 30A
特電			
2Bor 上下・中		6	舞台上下奥 各3Cir3Kw
下LH		4	30A C型
上下奥分電盤	100V 50A	各2	
単相3線100A	200V 50A	各1	
調光卓	松村	1	フェーダー48本
介錯棒		2	



ユニットNo.	負荷名称	ユニットNo.	負荷名称	ユニットNo.	負荷名称	ユニットNo.	負荷名称	ユニットNo.	負荷名称
1	1BL上1	16	2SL4	31	FR下2	46	SC8	61	LH下4
2	2	17	5	32	3	47	9	62	IL1
3	3	18	6	33	CL1上手	48	2BL上1	63	2
4	1BL下1	19	UH上1	34	2	49	2	64	3-1
5	2	20	2	35	3	50	3	65	3-2
6	3	21	3	36	4	51	2BL下1	66	4-1
7	1S1	22	4	37	5	52	2	67	4-2
8	2	23	UH下1	38	6下手	53	3	68	5-1
9	3	24	2	39	SC1	54	LH上1	69	5-2
10	4	25	3	40	2	55	2	70	6-1
11	5	26	4	41	3	56	3	71	6-2
12	6	27	FR上1最上段	42	4	57	4	72	予備
13	2SL1	28	2	43	5	58	LH下1	73	予備
14	2	29	3	44	6	59	2		
15	3	30	FR下1最上段	45	7	60	3		

## 東与賀ふれあい館 負荷対応表

2016. 4. 1. 現在

※SCは上下コンモ、LH回路は別である。